

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

« 06 » марта 2023г

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении, о недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия**

Почтовый адрес: 386001, РИ, г.Магас ул.Д.Мальсагова №34, тел(факс): 8(8734) 55-17-45,  
телефон доверия: 8(8734) 55-99-99, E-mail: oar@06.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г.Малгобек и Малгобекскому району**

Почтовый адрес: 386302, РИ, г.Малгобек ул.Терская №1, тел(факс): 8(8734) 62-40-41  
E-mail: ond-malgobek@06.mchs.gov.ru

**Предостережение**

**о недопустимости нарушения обязательных требований**

от " 06 " марта 2023г. №03

1. **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №25 с.п.Пседах (ОГРН 1020600508334 ИНН 0601017584)**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

**2. При осуществлении**

**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА**

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

- 1) В ходе анализа срабатываний систем противопожарной защиты на объектах, расположенных на территории города Малгобек и Малгобекского муниципального района, на которых могут одновременно находиться пятьдесят и более человек (кроме жилых домов) было установлено, что в период с 01.02.2023г по 28.02.2023г в помещениях ГБОУ Средней общеобразовательной школы №25 с.п.Пседах произошло

более 3 ложных срабатывания систем противопожарной защиты.

---

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1) Приказ МЧС России от 07.06.2021 № 364 «Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора» (при осуществлении федерального государственного пожарного надзора устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований - три и более ложных срабатываний в течение тридцати календарных дней систем противопожарной защиты на объекте, на котором могут одновременно находиться пятьдесят и более человек (кроме жилых домов);

---

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

### ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований

и предлагаю:

1) Руководителю ГБОУ СОШ №25 с.п.Пседах, принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований

---

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ч.4 ст.49 ФЗ №248 от 31.07.2020г «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п.57, п.58 Положения о ФГПН утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012г №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

---

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6\*. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу;

---

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)

\* Пункт 6 указывается при условии наличия самообследования в числе используемых профилактических мероприятий по соответствующему виду контроля.

-----

Заместитель начальника ОНД и ПР по г.Малгобек  
и Малгобекскому району УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Республике Ингушетия Ахриев И.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя  
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,  
иного должностного лица, принявшего решение о проведении  
профилактического мероприятия)



  
(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР по г.Малгобек  
и Малгобекскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Ингушетия Ахриев И.А  
8938-008-36-36

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Малгобекская городская  
прокуратура

МагIалбика шахъара  
прокуратура

пр. Осканова, 9, г. Малгобек, РИ, 386302

03.2023 № 27-2023

Директору ГБОУ «СОШ № 25 с.п.  
Пседах»

Мусаевой С.Х.

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства  
о пожарной безопасности

Малгобекской городской прокуратурой с привлечением сотрудников ОНД и ПР по г. Малгобек и Малгобекскому району УНД и ПР проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности образовательными учреждениями, расположенных на территории городского округа Малгобек и Малгобекского муниципального района.

Установлено, что в ГБОУ «СОШ № 25 с.п. Пседах» сгораемые конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом; - автоматическая пожарная сигнализация не функционирует.

В соответствии с частями 2, 3, 6 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-Закон), защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара, оповещением и управлением эвакуацией людей при пожаре, применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара, применением огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций.

В нарушение требований вышеуказанных норм закона руководством вышеуказанного образовательного учреждения не принимаются должные меры по пожарной безопасности.

Причинами указанных нарушений является безответственное отношение работников, отвечающих за соответствующее направление деятельности данного образовательного учреждения.

АБ № 081183

Условием, способствующим совершению указанных нарушений, является отсутствие должного контроля в данном направлении деятельности со стороны руководства.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Малгобекской городской прокуратуры и принять меры по устранению указанных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
2. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей решить вопрос о привлечении виновных работников к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Малгобекскую городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением копии приказа о дисциплинарном взыскании.

Заместитель Малгобекского  
городского прокурора

старший советник юстиции



М.У. Бельтеева

А.М. Чемурзиев, 62-37-53

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Малгобек

20.03.2023

Заместитель Малгобекского городского прокурора старший советник юстиции Бельтоева М.У. рассмотрев материалы проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности образовательных учреждений,

установил:

Малгобекской городской прокуратурой с привлечением сотрудников ОНД и ПР по г. Малгобек и Малгобекскому району УНД и ПР проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности образовательными учреждениями, расположенных на территории городского округа Малгобек и Малгобекского муниципального района.

Установлено, что в ГБОУ «СОШ № 25 с.п. Пседах» сгораемые конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом; - автоматическая пожарная сигнализация не функционирует.

В соответствии с частями 2, 3, 6 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-Закон), защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара, оповещением и управлением эвакуацией людей при пожаре, применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара, применением огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций.

Учитывая вышеизложенное, директором ГБОУ «СОШ № 25 с.п. Пседах» Мусаевой Салмату Хусановной должны меры по пожарной безопасности вышеуказанного образовательного учреждения не приняты, тем самым совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение требований пожарной безопасности).


На основании изложенного, руководствуясь статьей 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», статьей 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

постановил:

Возбудить в отношении директора ГБОУ «СОШ №25 с.п.Пседах» Мусаевой Салмату Хусановны, 27.09.1962 года рождения, уроженки Шатойского района ЧИАССР, гражданки Российской Федерации, проживающей по адресу: с.п.Пседах, ул.Школьная,4 «а», дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление направить для рассмотрения в ОНД и ПР ГУ МЧС РФ по РИ по городу Малгобек и Малгобекскому району и Мусаевой С.Х. для сведения.

Заместитель прокурора



М.У. Бельтеева

Постановление о возбуждении административного правонарушения мне объявлено «20» 03 2023 года, копию его получил. Одновременно мне разъяснено, что в соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ:

1. Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайство и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведётся производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущим административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведётся производство по делу, является обязательным.

По существу возбужденного в отношении меня дела поясняю, что нарушения не было совершено

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело





Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №25 сельское поселение Пседах»

Исх. № 8  
«21» марта 2023г.

386332 РИ Малгобекский  
муниципальный район  
с.п. Пседах ул. Школьная, 19а  
[shkola-n25@yandex.ru](mailto:shkola-n25@yandex.ru)

Заместителю  
председателя Правительства  
Республики Ингушетия  
Министру образования и науки  
Республике Ингушетия  
Боковой Э.И.

**Уважаемая Эсет Ибрагимовна!**

В связи с выполнением требований пожарной безопасности необходимо провести следующую работу:

1. Обработку чердачного помещения- 5209 кв.м.
2. Замена пожарной сигнализации в двух корпусах (с 2013г. система устарела, к ремонту не подлежит и срабатывается автоматически; предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 6 марта 2023г. № 03)

Просим Вас, выделить денежные средства на обработку чердачного помещения на статью № 225 в размере 416 720 р. (четыреста шестнадцать тысяч семьсот двадцать рублей); и на замену пожарной сигнализации в двух корпусах на статью № 225 2 500 000 миллиона рублей (два миллиона пятьсот тысяч).

Приложение 3 страницы

Директор ГБОУ «СОШ № 25 с.п. Пседах»



С.Х.Мусаева

отправлено 21.03.23г. в 10.04ч.